

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építési Termék Rendelet (CPR)

Sz.: EU 305/2011

1. A nyilatkozat száma:

0099/CPR/A74/0089

2. Név és azonosító kód:

MSTAY

Bemeneti-kimeneti eszköz

Gyártási tétel: lásd a termékcímkét

3. A gyártó neve, és címe:

COFEM S.A

Crta. Mollins de Rei a Rubí, 8,4 km – 08191 Rubí (Barcelona),

SPANYOLORSZÁG

4. A termék rendeltetése:

Épületekbe telepített tűz érzékelő- és tűzjelző rendszerek

5. A teljesítményjellemzők értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

1. rendszer

6. A bejelentett terméktanúsító szerv:

AENOR (0099)

elvégezte a termék típusvizsgálatát, valamint a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát az 1. rendszer szerint és kiadta a:

0099/CPR/A74/0089

számú tanúsítványt a tűzvédelmi berendezések gyártójának.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Teljesítmény tűz esetén	Megfelelt	EN 54-18
Üzembiztonság	Megfelelt	
Üzemi megbízhatóság tartóssága és válasz késleltetés: hőállóság	Megfelelt	
Üzemi megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság	Megfelelt	
Üzemi megbízhatóság tartóssága, légnedvesség-állóság	Megfelelt	
Üzemi megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	Megfelelt	
Üzemi megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	Megfelelt	

8. A 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Vezérigazgató



2013. július

Rubí, Barcelona, Spanyolország

www.cofem.com

Tűzvédelmi berendezések gyártója